

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195
по делу об административном правонарушении

«03» декабря 2020 г.

г. Ершов, пр. Северный, 4
(место рассмотрения адрес)

Заместитель главного государственного инспектора Ершовского, Дергачевского и Фёдоровского районов по пожарному надзору майор внутренней службы Тыщенко Максим Сергеевич

рассмотрев протокол об административном правонарушении
(постановление прокурора о возбуждении административного дела)
(неуказано - зачеркнуть)

№ -- от «30» ноября 2020 г. и материалы на должностное лицо:

1. **Фамилия, имя, отчество:** Верескун Наталья Николаевна
2. **Дата и место рождения:** 13.09.1973 г.р., п. Речной Адамовского района Оренбургской области.
3. **Адрес места жительства, тел.** Саратовская обл., г. Ершов, ул. К.Федина, д. 10д, кв. 6.
4. **Место работы** МДОУ д/с №34 «Алёнушка» г. Ершов
5. **Занимаемая должность:** заведующий
6. **Документ, удостоверяющий личность:** паспорт серия 63 18 номер 511609 выдан 19.09.2018 года ГУ МВД России по Саратовской области.
7. **Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда:** не привлекалась


На рассмотрение дела лицо не явилось

(зачеркнуть в случае явки для рассмотрения дела)

С участием лица привлекаемого к административной ответственности
✓  / Верескун Н.Н./
(подпись)

Лицу в отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении Н.Н. Верескун

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.3, 28.2, КоАП РФ

Права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.3 КоАП РФ мне разъяснены и понятны
✓  Н.Н. Верескун
(подпись)

У С Т А Н О В И Л:

«24» ноября 2020 года в 12:00 прокуратурой Ершовского района, с привлечением сотрудников ОНД и ПР по Ершовскому, Дергачёвскому и Фёдоровскому районам Саратовской области в качестве специалистов, была проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности МДОУ «Детский сад №35 «Алёнушка» г. Ершова Саратовской области», по адресу: Саратовская область, г. Ершов, ул. Некрасова, д. 3, в ходе которой, 30 ноября 2020 года в 14 час. 00 мин. было установлено, что должностное лицо - заведующий МДОУ «Детский сад №35 «Алёнушка» г. Ершова Саратовской области» Верескун Н.Н., являясь ответственным за пожарную безопасность, нарушила требования пожарной безопасности, Федерального закона №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), а именно:

-Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, (шлейф №5 отключен) (п. 61 ППР в РФ);

-В нарушение нормативных документов, двери разделяющие коридор и лестничную клетку, на 2-ом этаже здания, не оборудованы устройствами самозакрывания, отсутствуют уплотнения в притворах (п.4 ст. 4 №123-ФЗ от 22.07.08г., п. 62 ППР в РФ, п.6.18* СНиП 21-01-97);

-В нарушение противопожарного режима, в подсобном помещении и костюмерной на втором этаже, электрические светильники эксплуатируются без колпаков (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильника (п. 42 ППР в РФ);

-На втором этаже, отсутствует дверь на путях эвакуации, которая разбивает коридор на противопожарные отсеки, предусмотренная проектом здания (п.4 ст. 4 №123-ФЗ от 22.07.08г., п. 62 ППР в РФ, п.6.18* СНиП 21-01-97*);

-Дверь электрощитовой выполнена не противопожарной 1-го типа (ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «ТР», п. 4.2, п. п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013).

Таким образом, должностное лицо – Верескун Н.Н. совершила административное правонарушение, ответственность за которое, предусмотрена частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3.4, 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.1, 3, 5. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности»

принимая во внимание ч.1 п.1 ст.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, а также что рассмотрение дел о данных правонарушениях подведомственно органу, осуществляющему государственный пожарный надзор

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь к административной ответственности: должностное лицо - заведующего МДОУ «Детский сад №35 «Алёнушка» г. Ершова Саратовской области» Верескун Наталью Николаевну по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

(фамилия, имя, отчество) (указывается вид административного наказания предупреждение или размер штрафа)

назначить административное наказание в виде предупреждения

2. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица, в соответствии со ст.ст.30.1, 30.3 КоАП РФ, имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии

Вышестоящему должностному лицу по адресу: 410028 г. Саратов, площадь Соборная, д. 7, а также в Ершовский районный суд по адресу: г. Ершов, ул. 25 Съезда КПСС, 40.

(указать должность вышестоящего лица и адрес его нахождения, вышестоящий орган и адрес его нахождения,

соответствующий суд и адрес его нахождения)

Должностное лицо, вынесшее постановление

/ М.С. Тыщенко /

Право обжалования постановления в порядке ст.ст.30.1, 30.3 КоАП РФ, а также ч.1 ст.20.25, ст.32.2 КоАП РФ мне разъяснены и понятны. С содержанием постановления ознакомлен(а), копию постановления получил (а) « 3 » декабря 2020 г.

/ Н.Н. Верескун /

Копия постановления направлена _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

срок предъявления исполнительного документа к исполнению два года

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г. в десятидневный срок обжаловано и опротестовано не было, в связи с чем

« _____ » _____ 20 _____ г. вступило в законную силу.

исполнено « _____ » _____ 20 _____ г.

(конкр. финансовый документ)